

Bollettino Giornaliero
Approvvigionamento Idrico (DIRAP)
Area Grandi Vettori, Serbatoi e Impianti (VESAP)
Area Pianificazione Idrica (PIDVE)

Disponibilità idrica del giorno:

13 Marzo 2023

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2023		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2013-2022		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	5.881	Prelievo l/s	4.988	117,90%
	Invaso mc	216.620.000	Invaso ¹ mc	188.421.187	114,97%
FORTORE	Prodotto l/s	1.514	Prodotto l/s	1.580	
	Invaso mc	94.111.000	Invaso ¹ mc	109.603.181	85,87%
PERTUSILLO	Prodotto l/s	3.239	Prodotto l/s	3.171	
	Invaso mc	276.454.000	Invaso ¹ mc	260.237.361	106,23%
SINNI	Prodotto l/s	2.726	Prodotto l/s	3.040	
	Invaso mc	46.423.000	Invaso ¹ mc	43.416.589	106,92%
LOCONE	Prodotto l/s	908	Prodotto l/s	985	
	Invaso mc	40.314.758	Invaso ² mc	40.640.310	99,20%
CONZA	Prodotto l/s	0	Prodotto ⁴ l/s	528	
	Prelievo ³ l/s	2.485	Prelievo l/s	2.266	109,69%
POZZI					
TOTALE PRELIEVO	l/s	16.753	l/s	16.558	101,17%

¹ Volume medio mensile su base dati anni 2013-2022

² Volume medio mensile su base dati anni 2013-2022

³ Portata media mensile

⁴ Portata media mensile anni 2018-2022

Tributo Sele: l/s 4068

Utilizzato Sele: l/s 3886*

Rilascio amb: l/s 182

Tributo Calore: l/s 3972

Utilizzato Calore: l/s 1995**

Rilascio amb: l/s 1077

Altri usi Calore: l/s 900

*Volume tecnico: l/s 1796

**Volume tecnico: l/s 95

Firmato
Il Responsabile PIDVE
Ing. Nicola Sicolo

Firmato
Il Responsabile VESAP
Ing. Luciano Venditti