

**Bollettino Giornaliero  
Approvvigionamento Idrico (DIRAP)  
Area Grandi Vettori, Serbatoi e Impianti (VESAP)  
Area Pianificazione Idrica (PIDVE)**

Disponibilità idrica del giorno:

27    Marzo    2023

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2023		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2013-2022		Rapporto sulla media storica
<b>SELE-CALORE</b>	Prelievo l/s	5.965	Prelievo l/s	4.988	119,60%
<b>FORTORE</b>	Invaso mc	211.138.000	Invaso <sup>1</sup> mc	188.421.187	112,06%
	Prodotto l/s	1.553	Prodotto l/s	1.580	
<b>PERTUSILLO</b>	Invaso mc	95.500.000	Invaso <sup>1</sup> mc	109.603.181	87,13%
	Prodotto l/s	3.471	Prodotto l/s	3.171	
<b>SINNI</b>	Invaso mc	273.714.000	Invaso <sup>1</sup> mc	260.237.361	105,18%
	Prodotto l/s	2.377	Prodotto l/s	3.040	
<b>LOCONE</b>	Invaso mc	45.979.000	Invaso <sup>1</sup> mc	43.416.589	105,90%
	Prodotto l/s	1.377	Prodotto l/s	985	
<b>CONZA</b>	Invaso mc	39.955.726	Invaso <sup>2</sup> mc	40.640.310	98,32%
	Prodotto l/s	0	Prodotto <sup>4</sup> l/s	528	
<b>POZZI</b>	Prelievo <sup>3</sup> l/s	2.316	Prelievo l/s	2.266	102,23%
<b>TOTALE PRELIEVO</b>	<b>l/s</b>	<b>17.059</b>	<b>l/s</b>	<b>16.558</b>	<b>103,03%</b>

<sup>1</sup> Volume medio mensile su base dati anni 2013-2022

<sup>2</sup> Volume medio mensile su base dati anni 2013-2022

<sup>3</sup> Portata media mensile

<sup>4</sup> Portata media mensile anni 2018-2022

Tributo Sele: l/s 4152

Utilizzato Sele: l/s 3970\*

Rilascio amb: l/s 182

Tributo Calore: l/s 3884

Utilizzato Calore: l/s 1995\*\*

Rilascio amb: l/s 989

Altri usi Calore: l/s 900

\*Volume tecnico: l/s 401

\*\*Volume tecnico: l/s 102

Firmato  
Il Responsabile PIDVE  
Ing. Nicola Sicolo

Firmato  
Il Responsabile VESAP  
Ing. Luciano Venditti