

Bollettino Giornaliero
Approvvigionamento Idrico (DIRAP)
Area Grandi Vettori, Serbatoi e Impianti (VESAP)
Area Esercizio (ESEVE)

Disponibilità idrica del giorno:

9 Maggio 2023

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2023		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2013-2022		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	6.107	Prelievo l/s	4.969	122,90%
	Invaso mc	227.162.000	Invaso ¹ mc	196.211.164	115,77%
FORTORE	Prodotto l/s	1.467	Prodotto l/s	1.615	
	Invaso mc	107.267.000	Invaso ¹ mc	113.746.548	94,30%
PERTUSILLO	Prodotto l/s	3.522	Prodotto l/s	3.107	
	Invaso mc	286.920.000	Invaso ¹ mc	277.422.680	103,42%
SINNI	Prodotto l/s	2.092	Prodotto l/s	3.233	
	Invaso mc	45.858.000	Invaso ¹ mc	46.866.325	97,85%
LOCONE	Prodotto l/s	225	Prodotto l/s	964	
	Invaso mc	40.987.943	Invaso ² mc	41.197.878	99,49%
CONZA	Prodotto l/s	336	Prodotto ⁴ l/s	731	
	Prelievo ³ l/s	2.031	Prelievo l/s	2.305	88,10%
POZZI					
TOTALE PRELIEVO	l/s	15.780	l/s	16.924	93,24%

¹ Volume medio mensile su base dati anni 2013-2022

² Volume medio mensile su base dati anni 2013-2022

³ Portata media mensile

⁴ Portata media mensile anni 2018-2022

Tributo Sele: l/s 4432
Tributo Calore: l/s 3813
Altri usi Calore: l/s 900

Utilizzato Sele: l/s 4112
Utilizzato Calore: l/s 1995

Rilascio amb: l/s 320
Rilascio amb: l/s 918

Firmato
Il Responsabile ESEVE
Ing. Nicola Sicolo

Firmato
Il Responsabile VESAP
Ing. Luca Leandro