

Bollettino Giornaliero
Approvvigionamento Idrico (DIRAP)
Area Grandi Vettori, Serbatoi e Impianti (VESAP)
Area Pianificazione Idrica (PIDVE)

Disponibilità idrica del giorno:

26 Aprile 2023

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2023		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2013-2022		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	6.110	Prelievo l/s	5.056	120,84%
FORTORE	Invaso mc	224.632.000	Invaso ¹ mc	197.206.183	113,91%
	Prodotto l/s	1.497	Prodotto l/s	1.600	
PERTUSILLO	Invaso mc	108.400.000	Invaso ¹ mc	111.957.540	96,82%
	Prodotto l/s	2.317	Prodotto l/s	3.214	
SINNI	Invaso mc	277.961.000	Invaso ¹ mc	280.252.660	99,18%
	Prodotto l/s	3.089	Prodotto l/s	2.931	
LOCONE	Invaso mc	45.696.000	Invaso ¹ mc	46.622.827	98,01%
	Prodotto l/s	224	Prodotto l/s	981	
CONZA	Invaso mc	41.661.128	Invaso ² mc	41.290.884	100,90%
	Prodotto l/s	278	Prodotto ⁴ l/s	681	
POZZI	Prelievo ³ l/s	2.031	Prelievo l/s	2.393	84,89%
TOTALE PRELIEVO	l/s	15.545	l/s	16.856	92,22%

¹ Volume medio mensile su base dati anni 2013-2022

² Volume medio mensile su base dati anni 2013-2022

³ Portata media mensile

⁴ Portata media mensile anni 2018-2022

Tributo Sele: l/s 4347

Utilizzato Sele: l/s 4115

Rilascio amb: l/s 232

Tributo Calore: l/s 3844

Utilizzato Calore: l/s 1995

Rilascio amb: l/s 949

Altri usi Calore: l/s 900

Firmato

Il Responsabile PIDVE
Ing. Nicola Siculo

Firmato

Il Responsabile VESAP
Ing. Luciano Venditti