

Bollettino Giornaliero
Approvvigionamento Idrico (DIRAP)
Area Grandi Vettori, Serbatoi e Impianti (VESAP)
Area Esercizio (ESEVE)

Disponibilità idrica del giorno:

5 Giugno 2023

| FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO | ANNO 2023 | | VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2013-2022 | | Rapporto sulla media storica |
|-----------------------------|---------------------------|---------------|-------------------------------------|---------------|------------------------------|
| | | | | | |
| SELE-CALORE | Prelievo l/s | 6.284 | Prelievo l/s | 4.983 | 126,10% |
| FORTORE | Invaso mc | 240.656.000 | Invaso ¹ mc | 183.239.657 | 131,33% |
| | Prodotto l/s | 1.671 | Prodotto l/s | 1.698 | |
| PERTUSILLO | Invaso mc | 113.071.000 | Invaso ¹ mc | 111.283.577 | 101,61% |
| | Prodotto l/s | 3.152 | Prodotto l/s | 3.224 | |
| SINNI | Invaso mc | 280.975.000 | Invaso ¹ mc | 262.037.363 | 107,23% |
| | Prodotto l/s | 2.051 | Prodotto l/s | 3.350 | |
| LOCONE | Invaso mc | 46.826.000 | Invaso ¹ mc | 45.635.710 | 102,61% |
| | Prodotto l/s | 215 | Prodotto l/s | 965 | |
| CONZA | Invaso mc | 42.065.039 | Invaso ² mc | 40.190.341 | 104,66% |
| | Prodotto l/s | 328 | Prodotto ⁴ l/s | 718 | |
| POZZI | Prelievo ³ l/s | 2.129 | Prelievo l/s | 2.371 | 89,79% |
| TOTALE PRELIEVO | l/s | 15.829 | l/s | 17.309 | 91,45% |

¹ Volume medio mensile su base dati anni 2013-2022

² Volume medio mensile su base dati anni 2013-2022

³ Portata media mensile

⁴ Portata media mensile anni 2018-2022

Tributo Sele: l/s 4609

Utilizzato Sele: l/s 4289

Rilascio amb: l/s 320

Tributo Calore: l/s 3989

Utilizzato Calore: l/s 1995

Rilascio amb: l/s 1094

Altri usi Calore: l/s 900

Firmato

Il Responsabile ESEVE
Ing. Nicola Sicolo

Firmato

Il Responsabile VESAP
Ing. Luca Leandro