

Bollettino Giornaliero
Approvvigionamento Idrico (DIRAP)
Area Grandi Vettori, Serbatoi e Impianti (VESAP)
Area Esercizio (ESEVE)

Disponibilità idrica del giorno:

25 Giugno 2023

| FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO | ANNO 2023 | | VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2013-2022 | | Rapporto sulla media storica |
|-----------------------------|---------------------------|---------------|-------------------------------------|---------------|------------------------------|
| | | | | | |
| SELE-CALORE | Prelievo l/s | 6.402 | Prelievo l/s | 4.983 | 128,46% |
| FORTORE | Invaso mc | 236.157.000 | Invaso ¹ mc | 183.239.657 | 128,88% |
| | Prodotto l/s | 1.660 | Prodotto l/s | 1.698 | |
| PERTUSILLO | Invaso mc | 111.357.000 | Invaso ¹ mc | 111.283.577 | 100,07% |
| | Prodotto l/s | 3.692 | Prodotto l/s | 3.224 | |
| SINNI | Invaso mc | 280.016.000 | Invaso ¹ mc | 262.037.363 | 106,86% |
| | Prodotto l/s | 2.175 | Prodotto l/s | 3.350 | |
| LOCONE | Invaso mc | 48.319.000 | Invaso ¹ mc | 45.635.710 | 105,88% |
| | Prodotto l/s | 223 | Prodotto l/s | 965 | |
| CONZA | Invaso mc | 41.571.370 | Invaso ² mc | 40.190.341 | 103,44% |
| | Prodotto l/s | 435 | Prodotto ⁴ l/s | 718 | |
| POZZI | Prelievo ³ l/s | 1.883 | Prelievo l/s | 2.371 | 79,41% |
| TOTALE PRELIEVO | l/s | 16.469 | l/s | 17.309 | 95,15% |

¹ Volume medio mensile su base dati anni 2013-2022

² Volume medio mensile su base dati anni 2013-2022

³ Portata media mensile

⁴ Portata media mensile anni 2018-2022

Tributo Sele: l/s 4727

Utilizzato Sele: l/s 4407

Rilascio amb: l/s 320

Tributo Calore: l/s 3869

Utilizzato Calore: l/s 1995

Rilascio amb: l/s 974

Altri usi Calore: l/s 900

Firmato

Il Responsabile ESEVE
Ing. Nicola Sicolo

Firmato

Il Responsabile VESAP
Ing. Luca Leandro