

Bollettino Giornaliero
Approvvigionamento Idrico (DIRAP)
Area Grandi Vettori, Serbatoi e Impianti (VESAP)
Area Esercizio (ESEVE)

Disponibilità idrica del giorno:

8 Luglio 2023

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2023		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2013-2022		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	6.505	Prelievo l/s	4.888	133,07%
	Invaso mc	223.648.000	Invaso ¹ mc	153.946.087	145,28%
FORTORE	Prodotto l/s	1.556	Prodotto l/s	1.794	
	Invaso mc	108.733.000	Invaso ¹ mc	99.932.084	108,81%
PERTUSILLO	Prodotto l/s	3.352	Prodotto l/s	3.346	
	Invaso mc	271.933.000	Invaso ¹ mc	233.623.480	116,40%
SINNI	Prodotto l/s	2.459	Prodotto l/s	3.447	
	Invaso mc	47.996.000	Invaso ¹ mc	42.659.688	112,51%
LOCONE	Prodotto l/s	224	Prodotto l/s	976	
	Invaso mc	41.346.975	Invaso ² mc	34.057.469	121,40%
CONZA	Prodotto l/s	441	Prodotto ⁴ l/s	683	
	Prelievo ³ l/s	1.883	Prelievo l/s	2.333	80,72%
POZZI					
TOTALE PRELIEVO	l/s	16.419	l/s	17.467	94,00%

¹ Volume medio mensile su base dati anni 2013-2022

² Volume medio mensile su base dati anni 2013-2022

³ Portata media mensile

⁴ Portata media mensile anni 2018-2022

Tributo Sele: l/s 4830

Utilizzato Sele: l/s 4510

Rilascio amb: l/s 320

Tributo Calore: l/s 3731

Utilizzato Calore: l/s 1995

Rilascio amb: l/s 837

Altri usi Calore: l/s 899

Firmato

Il Responsabile ESEVE
Ing. Nicola Siculo

Firmato

Il Responsabile VESAP
Ing. Luca Leandro