

Disponibilità idrica del giorno:

20 Luglio 2023

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2023		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2013-2022		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	6.524	Prelievo l/s	4.888	133,46%
FORTORE	Invaso mc	205.234.000	Invaso ¹ mc	153.946.087	133,32%
	Prodotto l/s	1.724	Prodotto l/s	1.794	
PERTUSILLO	Invaso mc	106.400.000	Invaso ¹ mc	99.932.084	106,47%
	Prodotto l/s	3.475	Prodotto l/s	3.346	
SINNI	Invaso mc	261.186.000	Invaso ¹ mc	233.623.480	111,80%
	Prodotto l/s	2.544	Prodotto l/s	3.447	
LOCONE	Invaso mc	46.907.000	Invaso ¹ mc	42.659.688	109,96%
	Prodotto l/s	450	Prodotto l/s	976	
CONZA	Invaso mc	40.673.790	Invaso ² mc	34.057.469	119,43%
	Prodotto l/s	330	Prodotto ⁴ l/s	683	
POZZI	Prelievo ³ l/s	1.880	Prelievo l/s	2.333	80,59%
TOTALE PRELIEVO	l/s	16.927	l/s	17.467	96,90%

¹ Volume medio mensile su base dati anni 2013-2022

² Volume medio mensile su base dati anni 2013-2022

³ Portata media mensile

⁴ Portata media mensile anni 2018-2022

Tributo Sele: l/s 4849

Utilizzato Sele: l/s 4529

Rilascio amb: l/s 320

Tributo Calore: l/s 3603

Utilizzato Calore: l/s 1995

Rilascio amb: l/s 708

Altri usi Calore: l/s 900

Firmato
Il Responsabile BILAM
Ing. Luciano Venditti