

Bollettino Giornaliero Ambiente e Energia (DIRAM) Pianificazione e Bilancio Idrico (BILAM)

Disponibilità idrica del giorno:

23 Luglio 2023

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2023		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2013-2022		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	6.495	Prelievo l/s	4.888	132,87%
FORTORE	Invaso mc	199.190.000	Invaso ¹ mc	153.946.087	129,39%
	Prodotto l/s	1.842	Prodotto l/s	1.794	
PERTUSILLO	Invaso mc	104.333.000	Invaso ¹ mc	99.932.084	104,40%
	Prodotto l/s	3.295	Prodotto l/s	3.346	
SINNI	Invaso mc	257.636.000	Invaso ¹ mc	233.623.480	110,28%
	Prodotto l/s	2.696	Prodotto l/s	3.447	
LOCONE	Invaso mc	46.503.000	Invaso ¹ mc	42.659.688	109,01%
	Prodotto l/s	449	Prodotto l/s	976	
CONZA	Invaso mc	40.584.032	Invaso ² mc	34.057.469	119,16%
	Prodotto l/s	330	Prodotto ⁴ l/s	683	
POZZI	Prelievo ³ l/s	1.880	Prelievo l/s	2.333	80,59%
TOTALE PRELIEVO	l/s	16.986	l/s	17.467	97,25%

¹ Volume medio mensile su base dati anni 2013-2022

² Volume medio mensile su base dati anni 2013-2022

³ Portata media mensile

⁴ Portata media mensile anni 2018-2022

Tributo Sele: l/s 4820

Utilizzato Sele: l/s 4500

Rilascio amb: l/s 320

Tributo Calore: l/s 3569

Utilizzato Calore: l/s 1995

Rilascio amb: l/s 674

Altri usi Calore: l/s 900

Firmato
Il Responsabile BILAM
Ing. Luciano Venditti