

Bollettino Giornaliero
Approvvigionamento Idrico (DIRAP)
Area Grandi Vettori, Serbatoi e Impianti (VESAP)
Area Esercizio (ESEVE)

Disponibilità idrica del giorno:

26 Giugno 2023

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2023		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2013-2022		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	6.409	Prelievo l/s	4.983	128,61%
	Invaso mc	235.595.000	Invaso ¹ mc	183.239.657	128,57%
FORTORE	Prodotto l/s	1.713	Prodotto l/s	1.698	
	Invaso mc	111.000.000	Invaso ¹ mc	111.283.577	99,75%
PERTUSILLO	Prodotto l/s	3.501	Prodotto l/s	3.224	
	Invaso mc	279.194.000	Invaso ¹ mc	262.037.363	106,55%
SINNI	Prodotto l/s	2.090	Prodotto l/s	3.350	
	Invaso mc	48.319.000	Invaso ¹ mc	45.635.710	105,88%
LOCONE	Prodotto l/s	223	Prodotto l/s	965	
	Invaso mc	41.526.491	Invaso ² mc	40.190.341	103,32%
CONZA	Prodotto l/s	430	Prodotto ⁴ l/s	718	
	Prelievo ³ l/s	1.883	Prelievo l/s	2.371	79,41%
POZZI					
TOTALE PRELIEVO	l/s	16.249	l/s	17.309	93,88%

¹ Volume medio mensile su base dati anni 2013-2022

² Volume medio mensile su base dati anni 2013-2022

³ Portata media mensile

⁴ Portata media mensile anni 2018-2022

Tributo Sele: l/s 4734

Utilizzato Sele: l/s 4414

Rilascio amb: l/s 320

Tributo Calore: l/s 3859

Utilizzato Calore: l/s 1995

Rilascio amb: l/s 964

Altri usi Calore: l/s 900

Firmato

Il Responsabile ESEVE
Ing. Nicola Siculo

Firmato

Il Responsabile VESAP
Ing. Luca Leandro