

**Bollettino Giornaliero
Approvvigionamento Idrico (DIRAP)
Area Grandi Vettori, Serbatoi e Impianti (VESAP)
Area Esercizio (ESEVE)**

Disponibilità idrica del giorno:

27 Giugno 2023

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2023		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2013-2022		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	6.413	Prelievo l/s	4.983	128,68%
FORTORE	Invaso mc	234.752.000	Invaso ¹ mc	183.239.657	128,11%
	Prodotto l/s	1.724	Prodotto l/s	1.698	
PERTUSILLO	Invaso mc	110.643.000	Invaso ¹ mc	111.283.577	99,42%
	Prodotto l/s	3.431	Prodotto l/s	3.224	
SINNI	Invaso mc	278.235.000	Invaso ¹ mc	262.037.363	106,18%
	Prodotto l/s	2.274	Prodotto l/s	3.350	
LOCONE	Invaso mc	48.319.000	Invaso ¹ mc	45.635.710	105,88%
	Prodotto l/s	225	Prodotto l/s	965	
CONZA	Invaso mc	41.526.491	Invaso ² mc	40.190.341	103,32%
	Prodotto l/s	433	Prodotto ⁴ l/s	718	
POZZI	Prelievo ³ l/s	1.883	Prelievo l/s	2.371	79,41%
TOTALE PRELIEVO	l/s	16.383	l/s	17.309	94,65%

¹ Volume medio mensile su base dati anni 2013-2022

² Volume medio mensile su base dati anni 2013-2022

³ Portata media mensile

⁴ Portata media mensile anni 2018-2022

Tributo Sele: l/s 4738

Utilizzato Sele: l/s 4418

Rilascio amb: l/s 320

Tributo Calore: l/s 3846

Utilizzato Calore: l/s 1995

Rilascio amb: l/s 951

Altri usi Calore: l/s 900

Firmato

Il Responsabile ESEVE
Ing. Nicola Sicolo

Firmato

Il Responsabile VESAP
Ing. Luca Leandro