

Bollettino Giornaliero Ambiente e Energia (DIRAM) Pianificazione e Bilancio Idrico (BILAM)

Disponibilità idrica del giorno:

4 Agosto 2023

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2023		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2013-2022		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	6.481	Prelievo l/s	4.734	136,90%
FORTORE	Invaso mc	176.360.660	Invaso ¹ mc	122.965.555	143,42%
	Prodotto l/s	1.666	Prodotto l/s	1.860	
PERTUSILLO	Invaso mc	97.312.000	Invaso ¹ mc	81.523.102	119,37%
	Prodotto l/s	3.336	Prodotto l/s	3.302	
SINNI	Invaso mc	244.264.000	Invaso ¹ mc	200.578.942	121,78%
	Prodotto l/s	2.734	Prodotto l/s	3.627	
LOCONE	Invaso mc	44.970.000	Invaso ¹ mc	39.324.087	114,36%
	Prodotto l/s	452	Prodotto l/s	993	
CONZA	Invaso mc	38.295.203	Invaso ² mc	24.367.080	157,16%
	Prodotto l/s	326	Prodotto ⁴ l/s	659	
POZZI	Prelievo ³ l/s	1.880	Prelievo l/s	2.487	75,60%
TOTALE PRELIEVO	l/s	16.875	l/s	17.662	95,54%

¹ Volume medio mensile su base dati anni 2013-2022

² Volume medio mensile su base dati anni 2013-2022

³ Portata media mensile

⁴ Portata media mensile anni 2018-2022

Tributo Sele: l/s 4806

Utilizzato Sele: l/s 4486

Rilascio amb: l/s 320

Tributo Calore: l/s 3467

Utilizzato Calore: l/s 1995

Rilascio amb: l/s 572

Altri usi Calore: l/s 900

Firmato
Il Responsabile BILAM
Ing. Luciano Venditti