

Bollettino Giornaliero Ambiente e Energia (DIRAM) Pianificazione e Bilancio Idrico (BILAM)

Disponibilità idrica del giorno:

6 Agosto 2023

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2023		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2013-2022		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	6.459	Prelievo l/s	4.734	136,43%
FORTORE	Invaso mc	174.355.460	Invaso ¹ mc	122.965.555	141,79%
	Prodotto l/s	1.644	Prodotto l/s	1.860	
PERTUSILLO	Invaso mc	96.167.000	Invaso ¹ mc	81.523.102	117,96%
	Prodotto l/s	2.970	Prodotto l/s	3.302	
SINNI	Invaso mc	242.311.000	Invaso ¹ mc	200.578.942	120,81%
	Prodotto l/s	2.688	Prodotto l/s	3.627	
LOCONE	Invaso mc	44.809.000	Invaso ¹ mc	39.324.087	113,95%
	Prodotto l/s	451	Prodotto l/s	993	
CONZA	Invaso mc	37.352.744	Invaso ² mc	24.367.080	153,29%
	Prodotto l/s	327	Prodotto ⁴ l/s	659	
POZZI	Prelievo ³ l/s	1.880	Prelievo l/s	2.487	75,60%
TOTALE PRELIEVO	l/s	16.418	l/s	17.662	92,96%

¹ Volume medio mensile su base dati anni 2013-2022

² Volume medio mensile su base dati anni 2013-2022

³ Portata media mensile

⁴ Portata media mensile anni 2018-2022

Tributo Sele: l/s 4784

Utilizzato Sele: l/s 4464

Rilascio amb: l/s 320

Tributo Calore: l/s 3450

Utilizzato Calore: l/s 1995

Rilascio amb: l/s 555

Altri usi Calore: l/s 900

Firmato
Il Responsabile BILAM
Ing. Luciano Venditti