

Bollettino Giornaliero Ambiente e Energia (DIRAM) Pianificazione e Bilancio Idrico (BILAM)

Disponibilità idrica del giorno:

9 Agosto 2023

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2023		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2013-2022		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	6.469	Prelievo l/s	4.734	136,64%
FORTORE	Invaso mc	171.949.000	Invaso ¹ mc	122.965.555	139,84%
	Prodotto l/s	1.527	Prodotto l/s	1.860	
PERTUSILLO	Invaso mc	94.611.000	Invaso ¹ mc	81.523.102	116,05%
	Prodotto l/s	3.165	Prodotto l/s	3.302	
SINNI	Invaso mc	238.882.000	Invaso ¹ mc	200.578.942	119,10%
	Prodotto l/s	2.545	Prodotto l/s	3.627	
LOCONE	Invaso mc	44.486.000	Invaso ¹ mc	39.324.087	113,13%
	Prodotto l/s	450	Prodotto l/s	993	
CONZA	Invaso mc	35.781.979	Invaso ² mc	24.367.080	146,85%
	Prodotto l/s	332	Prodotto ⁴ l/s	659	
POZZI	Prelievo ³ l/s	1.880	Prelievo l/s	2.487	75,60%
TOTALE PRELIEVO	l/s	16.367	l/s	17.662	92,67%

¹ Volume medio mensile su base dati anni 2013-2022

² Volume medio mensile su base dati anni 2013-2022

³ Portata media mensile

⁴ Portata media mensile anni 2018-2022

Tributo Sele: l/s 4794

Utilizzato Sele: l/s 4474

Rilascio amb: l/s 320

Tributo Calore: l/s 3409

Utilizzato Calore: l/s 1995

Rilascio amb: l/s 514

Altri usi Calore: l/s 900

Firmato
Il Responsabile BILAM
Ing. Luciano Venditti