

Disponibilità idrica del giorno:

30 Agosto 2023

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2023		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2013-2022		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	6.371	Prelievo l/s	4.734	134,58%
FORTORE	Invaso mc	152.298.260	Invaso ¹ mc	122.965.555	123,85%
	Prodotto l/s	1.439	Prodotto l/s	1.860	
PERTUSILLO	Invaso mc	82.111.000	Invaso ¹ mc	81.523.102	100,72%
	Prodotto l/s	3.295	Prodotto l/s	3.302	
SINNI	Invaso mc	216.502.000	Invaso ¹ mc	200.578.942	107,94%
	Prodotto l/s	2.587	Prodotto l/s	3.627	
LOCONE	Invaso mc	42.230.000	Invaso ¹ mc	39.324.087	107,39%
	Prodotto l/s	609	Prodotto l/s	993	
CONZA	Invaso mc	28.150.568	Invaso ² mc	24.367.080	115,53%
	Prodotto l/s	375	Prodotto ⁴ l/s	659	
POZZI	Prelievo ³ l/s	1.984	Prelievo l/s	2.487	79,79%
TOTALE PRELIEVO	l/s	16.660	l/s	17.662	94,32%

¹ Volume medio mensile su base dati anni 2013-2022

² Volume medio mensile su base dati anni 2013-2022

³ Portata media mensile

⁴ Portata media mensile anni 2018-2022

Tributo Sele: l/s 4686
 Tributo Calore: l/s 3145
 Altri usi Calore: l/s 900

Utilizzato Sele: l/s 4376
 Utilizzato Calore: l/s 1995

Rilascio amb: l/s 310
 Rilascio amb: l/s 250

Firmato
 Il Responsabile BILAM
 Ing. Luciano Venditti