

Disponibilità idrica del giorno:

3 Settembre 2023

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2023		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2013-2022		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	6.365	Prelievo l/s	4.539	140,23%
FORTORE	Invaso mc	148.388.000	Invaso ¹ mc	103.302.133	143,64%
	Prodotto l/s	1.335	Prodotto l/s	1.682	
PERTUSILLO	Invaso mc	79.500.000	Invaso ¹ mc	64.334.843	123,57%
	Prodotto l/s	3.137	Prodotto l/s	3.194	
SINNI	Invaso mc	212.110.000	Invaso ¹ mc	171.944.753	123,36%
	Prodotto l/s	2.508	Prodotto l/s	3.447	
LOCONE	Invaso mc	41.789.000	Invaso ¹ mc	37.018.860	112,89%
	Prodotto l/s	535	Prodotto l/s	977	
CONZA	Invaso mc	26.840.444	Invaso ² mc	16.910.566	158,72%
	Prodotto l/s	370	Prodotto ⁴ l/s	618	
POZZI	Prelievo ³ l/s	1.984	Prelievo l/s	2.395	82,85%
TOTALE PRELIEVO	l/s	16.234	l/s	16.852	96,33%

¹ Volume medio mensile su base dati anni 2013-2022

² Volume medio mensile su base dati anni 2013-2022

³ Portata media mensile

⁴ Portata media mensile anni 2018-2022

Tributo Sele: l/s 4690

Utilizzato Sele: l/s 4390

Rilascio amb: l/s 300

Tributo Calore: l/s 3095

Utilizzato Calore: l/s 1975

Rilascio amb: l/s 220

Altri usi Calore: l/s 900

Firmato
Il Responsabile BILAM
Ing. Luciano Venditti