

Disponibilità idrica del giorno:

7 Settembre 2023

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2023		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2013-2022		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	6.275	Prelievo l/s	4.539	138,24%
FORTORE	Invaso mc	144.578.240	Invaso ¹ mc	103.302.133	139,96%
	Prodotto l/s	1.432	Prodotto l/s	1.682	
PERTUSILLO	Invaso mc	77.056.000	Invaso ¹ mc	64.334.843	119,77%
	Prodotto l/s	3.289	Prodotto l/s	3.194	
SINNI	Invaso mc	207.718.000	Invaso ¹ mc	171.944.753	120,81%
	Prodotto l/s	2.780	Prodotto l/s	3.447	
LOCONE	Invaso mc	41.653.000	Invaso ¹ mc	37.018.860	112,52%
	Prodotto l/s	6	Prodotto l/s	977	
CONZA	Invaso mc	25.743.596	Invaso ² mc	16.910.566	152,23%
	Prodotto l/s	381	Prodotto ⁴ l/s	618	
POZZI	Prelievo ³ l/s	1.984	Prelievo l/s	2.395	82,85%
TOTALE PRELIEVO	l/s	16.147	l/s	16.852	95,82%

¹ Volume medio mensile su base dati anni 2013-2022

² Volume medio mensile su base dati anni 2013-2022

³ Portata media mensile

⁴ Portata media mensile anni 2018-2022

Tributo Sele: l/s 4657

Utilizzato Sele: l/s 4357

Rilascio amb: l/s 300

Tributo Calore: l/s 3038

Utilizzato Calore: l/s 1918

Rilascio amb: l/s 219

Altri usi Calore: l/s 901

Firmato
Il Responsabile BILAM
Ing. Luciano Venditti