

Disponibilità idrica del giorno:

15 Settembre 2023

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2023		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2013-2022		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	6.170	Prelievo l/s	4.539	135,93%
FORTORE	Invaso mc	137.861.000	Invaso ¹ mc	103.302.133	133,45%
	Prodotto l/s	1.573	Prodotto l/s	1.682	
PERTUSILLO	Invaso mc	73.950.000	Invaso ¹ mc	64.334.843	114,95%
	Prodotto l/s	3.354	Prodotto l/s	3.194	
SINNI	Invaso mc	199.948.000	Invaso ¹ mc	171.944.753	116,29%
	Prodotto l/s	2.751	Prodotto l/s	3.447	
LOCONE	Invaso mc	41.245.000	Invaso ¹ mc	37.018.860	111,42%
	Prodotto l/s	1	Prodotto l/s	977	
CONZA	Invaso mc	23.428.028	Invaso ² mc	16.910.566	138,54%
	Prodotto l/s	540	Prodotto ⁴ l/s	618	
POZZI	Prelievo ³ l/s	2.184	Prelievo l/s	2.395	91,20%
TOTALE PRELIEVO	l/s	16.573	l/s	16.852	98,35%

¹ Volume medio mensile su base dati anni 2013-2022

² Volume medio mensile su base dati anni 2013-2022

³ Portata media mensile

⁴ Portata media mensile anni 2018-2022

Tributo Sele: l/s 4629

Utilizzato Sele: l/s 4329

Rilascio amb: l/s 300

Tributo Calore: l/s 2961

Utilizzato Calore: l/s 1841

Rilascio amb: l/s 220

Altri usi Calore: l/s 900

Firmato
Il Responsabile BILAM
Ing. Luciano Venditti