

Disponibilità idrica del giorno:

16 Settembre 2023

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2023		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2013-2022		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	6.156	Prelievo l/s	4.539	135,62%
FORTORE	Invaso mc	137.259.260	Invaso ¹ mc	103.302.133	132,87%
	Prodotto l/s	1.416	Prodotto l/s	1.682	
PERTUSILLO	Invaso mc	73.400.000	Invaso ¹ mc	64.334.843	114,09%
	Prodotto l/s	3.353	Prodotto l/s	3.194	
SINNI	Invaso mc	199.020.000	Invaso ¹ mc	171.944.753	115,75%
	Prodotto l/s	2.760	Prodotto l/s	3.447	
LOCONE	Invaso mc	41.177.000	Invaso ¹ mc	37.018.860	111,23%
	Prodotto l/s	349	Prodotto l/s	977	
CONZA	Invaso mc	23.153.816	Invaso ² mc	16.910.566	136,92%
	Prodotto l/s	537	Prodotto ⁴ l/s	618	
POZZI	Prelievo ³ l/s	2.184	Prelievo l/s	2.395	91,20%
TOTALE PRELIEVO	l/s	16.754	l/s	16.852	99,42%

¹ Volume medio mensile su base dati anni 2013-2022

² Volume medio mensile su base dati anni 2013-2022

³ Portata media mensile

⁴ Portata media mensile anni 2018-2022

Tributo Sele: l/s 4623

Utilizzato Sele: l/s 4323

Rilascio amb: l/s 300

Tributo Calore: l/s 2954

Utilizzato Calore: l/s 1833

Rilascio amb: l/s 221

Altri usi Calore: l/s 900

Firmato
Il Responsabile BILAM
Ing. Luciano Venditti