

Disponibilità idrica del giorno:

22 Settembre 2023

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2023		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2013-2022		Rapporto sulla media storica
<b>SELE-CALORE</b>	Prelievo l/s	6.013	Prelievo l/s	4.539	132,48%
<b>FORTORE</b>	Invaso mc	133.148.600	Invaso <sup>1</sup> mc	103.302.133	128,89%
	Prodotto l/s	1.335	Prodotto l/s	1.682	
<b>PERTUSILLO</b>	Invaso mc	70.095.000	Invaso <sup>1</sup> mc	64.334.843	108,95%
	Prodotto l/s	3.490	Prodotto l/s	3.194	
<b>SINNI</b>	Invaso mc	193.916.000	Invaso <sup>1</sup> mc	171.944.753	112,78%
	Prodotto l/s	2.262	Prodotto l/s	3.447	
<b>LOCONE</b>	Invaso mc	40.770.000	Invaso <sup>1</sup> mc	37.018.860	110,13%
	Prodotto l/s	413	Prodotto l/s	977	
<b>CONZA</b>	Invaso mc	21.539.012	Invaso <sup>2</sup> mc	16.910.566	127,37%
	Prodotto l/s	429	Prodotto <sup>4</sup> l/s	618	
<b>POZZI</b>	Prelievo <sup>3</sup> l/s	2.184	Prelievo l/s	2.395	91,20%
<b>TOTALE PRELIEVO</b>	<b>l/s</b>	<b>16.127</b>	<b>l/s</b>	<b>16.852</b>	<b>95,70%</b>

<sup>1</sup> Volume medio mensile su base dati anni 2013-2022

<sup>2</sup> Volume medio mensile su base dati anni 2013-2022

<sup>3</sup> Portata media mensile

<sup>4</sup> Portata media mensile anni 2018-2022

Tributo Sele: l/s 4573

Utilizzato Sele: l/s 4233

Rilascio amb: l/s 340

Tributo Calore: l/s 2900

Utilizzato Calore: l/s 1780

Rilascio amb: l/s 220

Altri usi Calore: l/s 900

Firmato  
Il Responsabile BILAM  
Ing. Luciano Venditti