

Disponibilità idrica del giorno:

23 Settembre 2023

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2023		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2013-2022		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	5.979	Prelievo l/s	4.539	131,72%
FORTORE	Invaso mc	132.647.300	Invaso ¹ mc	103.302.133	128,41%
	Prodotto l/s	1.258	Prodotto l/s	1.682	
PERTUSILLO	Invaso mc	69.524.000	Invaso ¹ mc	64.334.843	108,07%
	Prodotto l/s	3.161	Prodotto l/s	3.194	
SINNI	Invaso mc	193.344.000	Invaso ¹ mc	171.944.753	112,45%
	Prodotto l/s	2.375	Prodotto l/s	3.447	
LOCONE	Invaso mc	40.736.000	Invaso ¹ mc	37.018.860	110,04%
	Prodotto l/s	413	Prodotto l/s	977	
CONZA	Invaso mc	21.264.800	Invaso ² mc	16.910.566	125,75%
	Prodotto l/s	420	Prodotto ⁴ l/s	618	
POZZI	Prelievo ³ l/s	2.184	Prelievo l/s	2.395	91,20%
TOTALE PRELIEVO	l/s	15.790	l/s	16.852	93,70%

¹ Volume medio mensile su base dati anni 2013-2022

² Volume medio mensile su base dati anni 2013-2022

³ Portata media mensile

⁴ Portata media mensile anni 2018-2022

Tributo Sele: l/s 4559

Utilizzato Sele: l/s 4209

Rilascio amb: l/s 350

Tributo Calore: l/s 2890

Utilizzato Calore: l/s 1770

Rilascio amb: l/s 220

Altri usi Calore: l/s 900

Firmato
Il Responsabile BILAM
Ing. Luciano Venditti