

Disponibilità idrica del giorno:

14 Ottobre 2023

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2023		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2013-2022		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	4.998	Prelievo l/s	4.317	115,79%
FORTORE	Invaso mc	122.411.720	Invaso ¹ mc	94.390.187	129,69%
	Prodotto l/s	1.437	Prodotto l/s	1.602	
PERTUSILLO	Invaso mc	58.636.000	Invaso ¹ mc	57.021.035	102,83%
	Prodotto l/s	2.561	Prodotto l/s	3.211	
SINNI	Invaso mc	176.600.000	Invaso ¹ mc	151.320.561	116,71%
	Prodotto l/s	3.250	Prodotto l/s	3.292	
LOCONE	Invaso mc	38.801.000	Invaso ¹ mc	35.069.719	110,64%
	Prodotto l/s	1.433	Prodotto l/s	1.063	
CONZA	Invaso mc	20.533.568	Invaso ² mc	14.205.855	144,54%
	Prodotto l/s	0	Prodotto ⁴ l/s	457	
POZZI	Prelievo ³ l/s	2.184	Prelievo l/s	2.246	97,22%
TOTALE PRELIEVO	l/s	15.864	l/s	16.188	97,99%

¹ Volume medio mensile su base dati anni 2013-2022

² Volume medio mensile su base dati anni 2013-2022

³ Portata media mensile

⁴ Portata media mensile anni 2018-2022

Tributo Sele: l/s 4515

Utilizzato Sele: l/s 3414

Rilascio amb: l/s 1101

Tributo Calore: l/s 2704

Utilizzato Calore: l/s 1584

Rilascio amb: l/s 220

Altri usi Calore: l/s 900

Firmato
Il Responsabile BILAM
Ing. Luciano Venditti