

Disponibilità idrica del giorno:

18      Ottobre      2023

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2023		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2013-2022		Rapporto sulla media storica
<b>SELE-CALORE</b>	Prelievo l/s	4.940	Prelievo l/s	4.317	114,44%
<b>FORTORE</b>	Invaso mc	120.542.880	Invaso <sup>1</sup> mc	94.390.187	127,71%
	Prodotto l/s	1.450	Prodotto l/s	1.602	
<b>PERTUSILLO</b>	Invaso mc	57.273.000	Invaso <sup>1</sup> mc	57.021.035	100,44%
	Prodotto l/s	1.700	Prodotto l/s	3.211	
<b>SINNI</b>	Invaso mc	172.772.000	Invaso <sup>1</sup> mc	151.320.561	114,18%
	Prodotto l/s	3.949	Prodotto l/s	3.292	
<b>LOCONE</b>	Invaso mc	38.325.000	Invaso <sup>1</sup> mc	35.069.719	109,28%
	Prodotto l/s	1.435	Prodotto l/s	1.063	
<b>CONZA</b>	Invaso mc	20.624.972	Invaso <sup>2</sup> mc	14.205.855	145,19%
	Prodotto l/s	0	Prodotto <sup>4</sup> l/s	457	
<b>POZZI</b>	Prelievo <sup>3</sup> l/s	2.111	Prelievo l/s	2.246	93,97%
<b>TOTALE PRELIEVO</b>	<b>l/s</b>	<b>15.584</b>	<b>l/s</b>	<b>16.188</b>	<b>96,27%</b>

<sup>1</sup> Volume medio mensile su base dati anni 2013-2022

<sup>2</sup> Volume medio mensile su base dati anni 2013-2022

<sup>3</sup> Portata media mensile

<sup>4</sup> Portata media mensile anni 2018-2022

Tributo Sele:            l/s    4473

Utilizzato Sele:    l/s    3380

Rilascio amb: l/s 1093

Tributo Calore:        l/s    2680

Utilizzato Calore: l/s 1560

Rilascio amb: l/s 220

Altri usi Calore:      l/s    900

Firmato  
Il Responsabile BILAM  
Ing. Luciano Venditti