

Disponibilità idrica del giorno:

23      Ottobre      2023

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2023		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2013-2022		Rapporto sulla media storica
<b>SELE-CALORE</b>	Prelievo l/s	5.155	Prelievo l/s	4.317	119,42%
<b>FORTORE</b>	Invaso mc	119.165.840	Invaso <sup>1</sup> mc	94.390.187	126,25%
	Prodotto l/s	1.457	Prodotto l/s	1.602	
<b>PERTUSILLO</b>	Invaso mc	56.955.000	Invaso <sup>1</sup> mc	57.021.035	99,88%
	Prodotto l/s	1.051	Prodotto l/s	3.211	
<b>SINNI</b>	Invaso mc	169.331.000	Invaso <sup>1</sup> mc	151.320.561	111,90%
	Prodotto l/s	4.459	Prodotto l/s	3.292	
<b>LOCONE</b>	Invaso mc	37.748.000	Invaso <sup>1</sup> mc	35.069.719	107,64%
	Prodotto l/s	1.091	Prodotto l/s	1.063	
<b>CONZA</b>	Invaso mc	20.685.908	Invaso <sup>2</sup> mc	14.205.855	145,62%
	Prodotto l/s	0	Prodotto <sup>4</sup> l/s	457	
<b>POZZI</b>	Prelievo <sup>3</sup> l/s	2.111	Prelievo l/s	2.246	93,97%
<b>TOTALE PRELIEVO</b>	<b>l/s</b>	<b>15.324</b>	<b>l/s</b>	<b>16.188</b>	<b>94,66%</b>

<sup>1</sup> Volume medio mensile su base dati anni 2013-2022

<sup>2</sup> Volume medio mensile su base dati anni 2013-2022

<sup>3</sup> Portata media mensile

<sup>4</sup> Portata media mensile anni 2018-2022

Tributo Sele:            l/s    4448

Utilizzato Sele:    l/s    3647

Rilascio amb: l/s 801

Tributo Calore:        l/s    2628

Utilizzato Calore: l/s 1508

Rilascio amb: l/s 220

Altri usi Calore:      l/s    900

Firmato  
Il Responsabile BILAM  
Ing. Luciano Venditti