

Disponibilità idrica del giorno:

30 Settembre 2023

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2023		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2013-2022		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	5.749	Prelievo l/s	4.539	126,66%
FORTORE	Invaso mc	130.541.840	Invaso ¹ mc	103.302.133	126,37%
	Prodotto l/s	1.365	Prodotto l/s	1.682	
PERTUSILLO	Invaso mc	66.000.000	Invaso ¹ mc	64.334.843	102,59%
	Prodotto l/s	3.364	Prodotto l/s	3.194	
SINNI	Invaso mc	188.442.000	Invaso ¹ mc	171.944.753	109,59%
	Prodotto l/s	2.168	Prodotto l/s	3.447	
LOCONE	Invaso mc	40.363.000	Invaso ¹ mc	37.018.860	109,03%
	Prodotto l/s	579	Prodotto l/s	977	
CONZA	Invaso mc	20.899.184	Invaso ² mc	16.910.566	123,59%
	Prodotto l/s	424	Prodotto ⁴ l/s	618	
POZZI	Prelievo ³ l/s	2.184	Prelievo l/s	2.395	91,20%
TOTALE PRELIEVO	I/s	15.833	I/s	16.852	93,95%

¹ Volume medio mensile su base dati anni 2013-2022

² Volume medio mensile su base dati anni 2013-2022

³ Portata media mensile

⁴ Portata media mensile anni 2018-2022

Tributo Sele: I/s 4566
 Tributo Calore: I/s 2823
 Altri usi Calore: I/s 900

Utilizzato Sele: I/s 4046
 Utilizzato Calore: I/s 1703

Rilascio amb: I/s 520
 Rilascio amb: I/s 220

Firmato
 Il Responsabile BILAM
 Ing. Luciano Venditti