

Disponibilità idrica del giorno:

1 Novembre 2023

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2023		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2013-2022		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	5.520	Prelievo l/s	4.037	136,74%
FORTORE	Invaso mc	115.330.000	Invaso ¹ mc	94.879.057	121,55%
	Prodotto l/s	1.465	Prodotto l/s	1.583	
PERTUSILLO	Invaso mc	58.227.000	Invaso ¹ mc	57.199.120	101,80%
	Prodotto l/s	2.416	Prodotto l/s	3.255	
SINNI	Invaso mc	162.890.000	Invaso ¹ mc	143.902.480	113,19%
	Prodotto l/s	2.561	Prodotto l/s	3.443	
LOCONE	Invaso mc	36.696.000	Invaso ¹ mc	33.905.583	108,23%
	Prodotto l/s	1.084	Prodotto l/s	1.049	
CONZA	Invaso mc	20.624.972	Invaso ² mc	16.030.727	128,66%
	Prodotto l/s	0	Prodotto ⁴ l/s	434	
POZZI	Prelievo ³ l/s	2.111	Prelievo l/s	2.286	92,36%
TOTALE PRELIEVO	l/s	15.156	l/s	16.086	94,22%

¹ Volume medio mensile su base dati anni 2013-2022

² Volume medio mensile su base dati anni 2013-2022

³ Portata media mensile

⁴ Portata media mensile anni 2018-2022

Tributo Sele: l/s 4350

Utilizzato Sele: l/s 4060

Rilascio amb: l/s 290

Tributo Calore: l/s 2580

Utilizzato Calore: l/s 1460

Rilascio amb: l/s 220

Altri usi Calore: l/s 900

Firmato
Il Responsabile BILAM
Ing. Luciano Venditti