

Bollettino Giornaliero Ambiente e Energia (DIRAM) Pianificazione e Bilancio Idrico (BILAM)

Disponibilità idrica del giorno:

10 Novembre 2023

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2023		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2013-2022		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	5.201	Prelievo l/s	4.037	128,84%
FORTORE	Invaso mc	111.198.680	Invaso ¹ mc	94.879.057	117,20%
	Prodotto l/s	1.442	Prodotto l/s	1.583	
PERTUSILLO	Invaso mc	59.591.000	Invaso ¹ mc	57.199.120	104,18%
	Prodotto l/s	3.441	Prodotto l/s	3.255	
SINNI	Invaso mc	160.291.000	Invaso ¹ mc	143.902.480	111,39%
	Prodotto l/s	2.588	Prodotto l/s	3.443	
LOCONE	Invaso mc	35.779.000	Invaso ¹ mc	33.905.583	105,53%
	Prodotto l/s	1.174	Prodotto l/s	1.049	
CONZA	Invaso mc	21.691.352	Invaso ² mc	16.030.727	135,31%
	Prodotto l/s	0	Prodotto ⁴ l/s	434	
POZZI	Prelievo ³ l/s	2.111	Prelievo l/s	2.286	92,36%
TOTALE PRELIEVO	l/s	15.956	l/s	16.086	99,19%

¹ Volume medio mensile su base dati anni 2013-2022

² Volume medio mensile su base dati anni 2013-2022

³ Portata media mensile

⁴ Portata media mensile anni 2018-2022

Tributo Sele: l/s 4272

Utilizzato Sele: l/s 3722

Rilascio amb: l/s 550

Tributo Calore: l/s 2599

Utilizzato Calore: l/s 1479

Rilascio amb: l/s 220

Altri usi Calore: l/s 900

Firmato
Il Responsabile BILAM
Ing. Luciano Venditti