

Disponibilità idrica del giorno:

18 Novembre 2023

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2023		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2013-2022		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	4.924	Prelievo l/s	4.037	121,97%
FORTORE	Invaso mc	108.444.600	Invaso ¹ mc	94.879.057	114,30%
	Prodotto l/s	1.339	Prodotto l/s	1.583	
PERTUSILLO	Invaso mc	57.818.000	Invaso ¹ mc	57.199.120	101,08%
	Prodotto l/s	2.983	Prodotto l/s	3.255	
SINNI	Invaso mc	159.390.000	Invaso ¹ mc	143.902.480	110,76%
	Prodotto l/s	2.975	Prodotto l/s	3.443	
LOCONE	Invaso mc	34.828.000	Invaso ¹ mc	33.905.583	102,72%
	Prodotto l/s	1.187	Prodotto l/s	1.049	
CONZA	Invaso mc	21.965.564	Invaso ² mc	16.030.727	137,02%
	Prodotto l/s	0	Prodotto ⁴ l/s	434	
POZZI	Prelievo ³ l/s	1.905	Prelievo l/s	2.286	83,35%
TOTALE PRELIEVO	l/s	15.312	l/s	16.086	95,19%

¹ Volume medio mensile su base dati anni 2013-2022

² Volume medio mensile su base dati anni 2013-2022

³ Portata media mensile

⁴ Portata media mensile anni 2018-2022

Tributo Sele: l/s 4092

Utilizzato Sele: l/s 3477

Rilascio amb: l/s 615

Tributo Calore: l/s 2559

Utilizzato Calore: l/s 1447

Rilascio amb: l/s 219

Altri usi Calore: l/s 893

Firmato
Il Responsabile BILAM
Ing. Luciano Venditti