

Disponibilità idrica del giorno:

7 Dicembre 2023

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2023		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2013-2022		Rapporto sulla media storica
<b>SELE-CALORE</b>	Prelievo l/s	5.202	Prelievo l/s	4.212	123,50%
<b>FORTORE</b>	Invaso mc	115.920.000	Invaso <sup>1</sup> mc	118.616.739	97,73%
	Prodotto l/s	1.436	Prodotto l/s	1.596	
<b>PERTUSILLO</b>	Invaso mc	58.773.000	Invaso <sup>1</sup> mc	68.097.839	86,31%
	Prodotto l/s	3.069	Prodotto l/s	3.229	
<b>SINNI</b>	Invaso mc	162.777.000	Invaso <sup>1</sup> mc	170.636.826	95,39%
	Prodotto l/s	2.525	Prodotto l/s	3.311	
<b>LOCONE</b>	Invaso mc	32.825.000	Invaso <sup>1</sup> mc	35.247.800	93,13%
	Prodotto l/s	1.172	Prodotto l/s	985	
<b>CONZA</b>	Invaso mc	25.073.300	Invaso <sup>2</sup> mc	25.182.867	99,56%
	Prodotto l/s	0	Prodotto <sup>4</sup> l/s	625	
<b>POZZI</b>	Prelievo <sup>3</sup> l/s	1.905	Prelievo l/s	2.190	87,00%
<b>TOTALE PRELIEVO</b>	<b>l/s</b>	<b>15.309</b>	<b>l/s</b>	<b>16.148</b>	<b>94,80%</b>

<sup>1</sup> Volume medio mensile su base dati anni 2013-2022

<sup>2</sup> Volume medio mensile su base dati anni 2013-2022

<sup>3</sup> Portata media mensile

<sup>4</sup> Portata media mensile anni 2018-2022

Tributo Sele: l/s 3829

Utilizzato Sele: l/s 3690

Rilascio amb: l/s 139

Tributo Calore: l/s 2632

Utilizzato Calore: l/s 1512

Rilascio amb: l/s 220

Altri usi Calore: l/s 900

Firmato  
Il Responsabile BILAM  
Ing. Luciano Venditti