

Disponibilità idrica del giorno:

9 Dicembre 2023

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2023		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2013-2022		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	5.182	Prelievo l/s	4.212	123,01%
FORTORE	Invaso mc	115.822.000	Invaso ¹ mc	118.616.739	97,64%
	Prodotto l/s	1.433	Prodotto l/s	1.596	
PERTUSILLO	Invaso mc	58.636.000	Invaso ¹ mc	68.097.839	86,11%
	Prodotto l/s	3.044	Prodotto l/s	3.229	
SINNI	Invaso mc	162.777.000	Invaso ¹ mc	170.636.826	95,39%
	Prodotto l/s	2.552	Prodotto l/s	3.311	
LOCONE	Invaso mc	32.554.000	Invaso ¹ mc	35.247.800	92,36%
	Prodotto l/s	1.177	Prodotto l/s	985	
CONZA	Invaso mc	25.225.640	Invaso ² mc	25.182.867	100,17%
	Prodotto l/s	0	Prodotto ⁴ l/s	625	
POZZI	Prelievo ³ l/s	1.905	Prelievo l/s	2.190	87,00%
TOTALE PRELIEVO	l/s	15.292	l/s	16.148	94,70%

¹ Volume medio mensile su base dati anni 2013-2022

² Volume medio mensile su base dati anni 2013-2022

³ Portata media mensile

⁴ Portata media mensile anni 2018-2022

Tributo Sele: l/s 3805

Utilizzato Sele: l/s 3666

Rilascio amb: l/s 139

Tributo Calore: l/s 2636

Utilizzato Calore: l/s 1516

Rilascio amb: l/s 220

Altri usi Calore: l/s 900

Firmato
Il Responsabile BILAM
Ing. Luciano Venditti