

Disponibilità idrica del giorno:

19 Gennaio 2024

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2024		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2014-2023		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	4.893	Prelievo l/s	4.550	107,55%
FORTORE	Invaso mc	121.034.000	Invaso ¹ mc	139.871.597	86,53%
	Prodotto l/s	1.391	Prodotto l/s	1.609	
PERTUSILLO	Invaso mc	59.955.000	Invaso ¹ mc	75.851.461	79,04%
	Prodotto l/s	3.238	Prodotto l/s	3.184	
SINNI	Invaso mc	158.620.000	Invaso ¹ mc	199.540.351	79,49%
	Prodotto l/s	2.969	Prodotto l/s	3.297	
LOCONE	Invaso mc	28.654.000	Invaso ¹ mc	37.174.916	77,08%
	Prodotto l/s	1.233	Prodotto l/s	1.000	
CONZA	Invaso mc	27.510.740	Invaso ² mc	30.797.021	89,33%
	Prodotto l/s	0	Prodotto ⁴ l/s	602	
POZZI	Prelievo ³ l/s	1.661	Prelievo l/s	2.425	68,49%
TOTALE PRELIEVO	l/s	15.386	l/s	16.667	92,32%

¹ Volume medio mensile su base dati anni 2014-2023

² Volume medio mensile su base dati anni 2014-2023

³ Portata media mensile

⁴ Portata media mensile anni 2018-2023

Tributo Sele: l/s 3752

Utilizzato Sele: l/s 3603

Rilascio amb: l/s 149

Tributo Calore: l/s 2410

Utilizzato Calore: l/s 1290

Rilascio amb: l/s 220

Altri usi Calore: l/s 900

Firmato
Il Responsabile BILAM
Ing. Luciano Venditti