

Disponibilità idrica del giorno:

22 Gennaio 2024

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2024		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2014-2023		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	4.856	Prelievo l/s	4.550	106,73%
FORTORE	Invaso mc	124.477.000	Invaso <sup>1</sup> mc	139.871.597	88,99%
	Prodotto l/s	1.397	Prodotto l/s	1.609	
PERTUSILLO	Invaso mc	61.364.000	Invaso <sup>1</sup> mc	75.851.461	80,90%
	Prodotto l/s	3.463	Prodotto l/s	3.184	
SINNI	Invaso mc	161.534.000	Invaso <sup>1</sup> mc	199.540.351	80,95%
	Prodotto l/s	2.409	Prodotto l/s	3.297	
LOCONE	Invaso mc	28.543.000	Invaso <sup>1</sup> mc	37.174.916	76,78%
	Prodotto l/s	1.220	Prodotto l/s	1.000	
CONZA	Invaso mc	28.698.992	Invaso <sup>2</sup> mc	30.797.021	93,19%
	Prodotto l/s	0	Prodotto <sup>4</sup> l/s	602	
POZZI	Prelievo <sup>3</sup> l/s	1.661	Prelievo l/s	2.425	68,49%
<b>TOTALE PRELIEVO</b>	<b>l/s</b>	<b>15.006</b>	<b>l/s</b>	<b>16.667</b>	<b>90,04%</b>

<sup>1</sup> Volume medio mensile su base dati anni 2014-2023

<sup>2</sup> Volume medio mensile su base dati anni 2014-2023

<sup>3</sup> Portata media mensile

<sup>4</sup> Portata media mensile anni 2018-2023

Tributo Sele: l/s 3715

Utilizzato Sele: l/s 3566

Rilascio amb: l/s 149

Tributo Calore: l/s 2410

Utilizzato Calore: l/s 1290

Rilascio amb: l/s 220

Altri usi Calore: l/s 900

Firmato  
Il Responsabile BILAM  
Ing. Luciano Venditti