

Disponibilità idrica del giorno:

30 Dicembre 2023

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2023		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2013-2022		Rapporto sulla media storica
<b>SELE-CALORE</b>	Prelievo l/s	5.048	Prelievo l/s	4.212	119,86%
<b>FORTORE</b>	Invaso mc	115.330.000	Invaso <sup>1</sup> mc	118.616.739	97,23%
	Prodotto l/s	1.548	Prodotto l/s	1.596	
<b>PERTUSILLO</b>	Invaso mc	58.727.000	Invaso <sup>1</sup> mc	68.097.839	86,24%
	Prodotto l/s	3.240	Prodotto l/s	3.229	
<b>SINNI</b>	Invaso mc	159.280.000	Invaso <sup>1</sup> mc	170.636.826	93,34%
	Prodotto l/s	2.515	Prodotto l/s	3.311	
<b>LOCONE</b>	Invaso mc	30.353.000	Invaso <sup>1</sup> mc	35.247.800	86,11%
	Prodotto l/s	1.188	Prodotto l/s	985	
<b>CONZA</b>	Invaso mc	26.352.956	Invaso <sup>2</sup> mc	25.182.867	104,65%
	Prodotto l/s	0	Prodotto <sup>4</sup> l/s	625	
<b>POZZI</b>	Prelievo <sup>3</sup> l/s	1.988	Prelievo l/s	2.190	90,79%
<b>TOTALE PRELIEVO</b>	<b>l/s</b>	<b>15.528</b>	<b>l/s</b>	<b>16.148</b>	<b>96,16%</b>

<sup>1</sup> Volume medio mensile su base dati anni 2013-2022

<sup>2</sup> Volume medio mensile su base dati anni 2013-2022

<sup>3</sup> Portata media mensile

<sup>4</sup> Portata media mensile anni 2018-2022

Tributo Sele: l/s 3787

Utilizzato Sele: l/s 3648

Rilascio amb: l/s 139

Tributo Calore: l/s 2520

Utilizzato Calore: l/s 1400

Rilascio amb: l/s 220

Altri usi Calore: l/s 900

Firmato  
Il Responsabile BILAM  
Ing. Luciano Venditti