

Disponibilità idrica del giorno:

18 Febbraio 2024

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2024		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2014-2023		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	5.058	Prelievo l/s	4.742	106,66%
FORTORE	Invaso mc	126.444.000	Invaso ¹ mc	173.833.716	72,74%
	Prodotto l/s	1.414	Prodotto l/s	1.621	
PERTUSILLO	Invaso mc	73.050.000	Invaso ¹ mc	90.066.487	81,11%
	Prodotto l/s	3.309	Prodotto l/s	3.003	
SINNI	Invaso mc	166.506.000	Invaso ¹ mc	231.988.653	71,77%
	Prodotto l/s	2.417	Prodotto l/s	3.365	
LOCONE	Invaso mc	27.846.000	Invaso ¹ mc	39.788.387	69,99%
	Prodotto l/s	1.220	Prodotto l/s	1.037	
CONZA	Invaso mc	33.878.552	Invaso ² mc	36.462.595	92,91%
	Prodotto l/s	0	Prodotto ⁴ l/s	438	
POZZI	Prelievo ³ l/s	2.620	Prelievo l/s	2.485	105,42%
TOTALE PRELIEVO	l/s	16.039	l/s	16.691	96,09%

¹ Volume medio mensile su base dati anni 2014-2023

² Volume medio mensile su base dati anni 2014-2023

³ Portata media mensile

⁴ Portata media mensile anni 2018-2023

Tributo Sele: l/s 3634

Utilizzato Sele: l/s 3500

Rilascio amb: l/s 134

Tributo Calore: l/s 2658

Utilizzato Calore: l/s 1558

Rilascio amb: l/s 200

Altri usi Calore: l/s 900

Firmato
Il Responsabile BILAM
Ing. Luciano Venditti