

Disponibilità idrica del giorno:

25 Febbraio 2024

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2024		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2014-2023		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	5.079	Prelievo l/s	4.742	107,11%
FORTORE	Invaso mc	126.444.000	Invaso ¹ mc	173.833.716	72,74%
	Prodotto l/s	1.570	Prodotto l/s	1.621	
PERTUSILLO	Invaso mc	75.684.000	Invaso ¹ mc	90.066.487	84,03%
	Prodotto l/s	3.334	Prodotto l/s	3.003	
SINNI	Invaso mc	168.314.000	Invaso ¹ mc	231.988.653	72,55%
	Prodotto l/s	2.721	Prodotto l/s	3.365	
LOCONE	Invaso mc	27.735.000	Invaso ¹ mc	39.788.387	69,71%
	Prodotto l/s	1.167	Prodotto l/s	1.037	
CONZA	Invaso mc	34.335.572	Invaso ² mc	36.462.595	94,17%
	Prodotto l/s	0	Prodotto ⁴ l/s	438	
POZZI	Prelievo ³ l/s	2.620	Prelievo l/s	2.485	105,42%
TOTALE PRELIEVO	l/s	16.491	l/s	16.691	98,80%

¹ Volume medio mensile su base dati anni 2014-2023

² Volume medio mensile su base dati anni 2014-2023

³ Portata media mensile

⁴ Portata media mensile anni 2018-2023

Tributo Sele: l/s 3628

Utilizzato Sele: l/s 3494

Rilascio amb: l/s 134

Tributo Calore: l/s 2685

Utilizzato Calore: l/s 1585

Rilascio amb: l/s 200

Altri usi Calore: l/s 900

Firmato
Il Responsabile BILAM
Ing. Luciano Venditti