

Disponibilità idrica del giorno:

28 Febbraio 2024

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2024		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2014-2023		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	5.122	Prelievo l/s	4.742	108,02%
FORTORE	Invaso mc	126.739.000	Invaso ¹ mc	173.833.716	72,91%
	Prodotto l/s	1.481	Prodotto l/s	1.621	
PERTUSILLO	Invaso mc	79.056.000	Invaso ¹ mc	90.066.487	87,78%
	Prodotto l/s	3.170	Prodotto l/s	3.003	
SINNI	Invaso mc	172.656.000	Invaso ¹ mc	231.988.653	74,42%
	Prodotto l/s	2.442	Prodotto l/s	3.365	
LOCONE	Invaso mc	27.874.000	Invaso ¹ mc	39.788.387	70,06%
	Prodotto l/s	1.159	Prodotto l/s	1.037	
CONZA	Invaso mc	34.823.060	Invaso ² mc	36.462.595	95,50%
	Prodotto l/s	0	Prodotto ⁴ l/s	438	
POZZI	Prelievo ³ l/s	2.620	Prelievo l/s	2.485	105,42%
TOTALE PRELIEVO	l/s	15.994	l/s	16.691	95,82%

¹ Volume medio mensile su base dati anni 2014-2023

² Volume medio mensile su base dati anni 2014-2023

³ Portata media mensile

⁴ Portata media mensile anni 2018-2023

Tributo Sele: l/s 3649

Utilizzato Sele: l/s 3515

Rilascio amb: l/s 134

Tributo Calore: l/s 2707

Utilizzato Calore: l/s 1607

Rilascio amb: l/s 200

Altri usi Calore: l/s 900

Firmato
Il Responsabile BILAM
Ing. Luciano Venditti