

Disponibilità idrica del giorno:

30 Gennaio 2024

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2024		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2014-2023		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	4.823	Prelievo l/s	4.550	106,01%
FORTORE	Invaso mc	125.658.000	Invaso ¹ mc	139.871.597	89,84%
	Prodotto l/s	1.626	Prodotto l/s	1.609	
PERTUSILLO	Invaso mc	62.545.000	Invaso ¹ mc	75.851.461	82,46%
	Prodotto l/s	3.162	Prodotto l/s	3.184	
SINNI	Invaso mc	163.342.000	Invaso ¹ mc	199.540.351	81,86%
	Prodotto l/s	2.595	Prodotto l/s	3.297	
LOCONE	Invaso mc	27.874.000	Invaso ¹ mc	37.174.916	74,98%
	Prodotto l/s	1.218	Prodotto l/s	1.000	
CONZA	Invaso mc	29.765.372	Invaso ² mc	30.797.021	96,65%
	Prodotto l/s	0	Prodotto ⁴ l/s	602	
POZZI	Prelievo ³ l/s	1.661	Prelievo l/s	2.425	68,49%
TOTALE PRELIEVO	l/s	15.085	l/s	16.667	90,51%

¹ Volume medio mensile su base dati anni 2014-2023

² Volume medio mensile su base dati anni 2014-2023

³ Portata media mensile

⁴ Portata media mensile anni 2018-2023

Tributo Sele: l/s 3702

Utilizzato Sele: l/s 3553

Rilascio amb: l/s 149

Tributo Calore: l/s 2390

Utilizzato Calore: l/s 1270

Rilascio amb: l/s 220

Altri usi Calore: l/s 900

Firmato
Il Responsabile BILAM
Ing. Luciano Venditti