

Bollettino Giornaliero Ambiente e Energia (DIRAM) Pianificazione e Bilancio Idrico (BILAM)

Disponibilità idrica del giorno:

7 Marzo 2025

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2025		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2015-2024		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	3.359	Prelievo l/s	4.898	68,59%
FORTORE	Invaso mc	54.140.000	Invaso ¹ mc	188.091.629	28,78%
	Prodotto l/s	1.397	Prodotto l/s	1.557	
PERTUSILLO	Invaso mc	70.762.000	Invaso ¹ mc	98.725.403	71,68%
	Prodotto l/s	3.235	Prodotto l/s	3.202	
SINNI	Invaso mc	127.920.000	Invaso ¹ mc	228.888.061	55,89%
	Prodotto l/s	3.383	Prodotto l/s	2.943	
LOCONE	Invaso mc	31.178.000	Invaso ¹ mc	41.423.863	75,27%
	Prodotto l/s	0	Prodotto l/s	901	
CONZA	Invaso mc	22.239.776	Invaso ² mc	39.798.625	55,88%
	Prodotto l/s	876	Prodotto ⁴ l/s	515	
POZZI	Prelievo ³ l/s	2.348	Prelievo l/s	2.148	109,31%
TOTALE PRELIEVO	l/s	14.599	l/s	16.163	90,32%

¹ Volume medio mensile su base dati anni 2015-2024

² Volume medio mensile su base dati anni 2015-2024

³ Portata media mensile

⁴ Portata media mensile anni 2018-2024

Tributo Sele: l/s 2976

Utilizzato Sele: l/s 2794

Rilascio amb: l/s 182

Tributo Calore: l/s 1734

Utilizzato Calore: l/s 565

Rilascio amb: l/s 130

Altri usi Calore: l/s 1039

Firmato
Il Responsabile BILAM
Ing. Luciano Venditti