

Bollettino Giornaliero Ambiente e Energia (DIRAM) Pianificazione e Bilancio Idrico (BILAM)

Disponibilità idrica del giorno:

8 Agosto 2025

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2025		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2015-2024		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	3.369	Prelievo l/s	4.654	72,40%
FORTORE	Invaso mc	61.035.000	Invaso ¹ mc	118.042.604	51,71%
	Prodotto l/s	1.607	Prodotto l/s	1.813	
PERTUSILLO	Invaso mc	48.280.000	Invaso ¹ mc	79.221.348	60,94%
	Prodotto l/s	3.281	Prodotto l/s	3.319	
SINNI	Invaso mc	90.370.000	Invaso ¹ mc	171.426.145	52,72%
	Prodotto l/s	3.531	Prodotto l/s	3.554	
LOCONE	Invaso mc	29.854.000	Invaso ¹ mc	37.399.061	79,83%
	Prodotto l/s	752	Prodotto l/s	874	
CONZA	Invaso mc	21.081.992	Invaso ² mc	23.810.369	88,54%
	Prodotto l/s	905	Prodotto ⁴ l/s	628	
POZZI	Prelievo ³ l/s	2.106	Prelievo l/s	2.375	88,68%
TOTALE PRELIEVO	l/s	15.552	l/s	17.216	90,33%

¹ Volume medio mensile su base dati anni 2015-2024

² Volume medio mensile su base dati anni 2015-2024

³ Portata media mensile

⁴ Portata media mensile anni 2018-2024

Tributo Sele: l/s 3054

Utilizzato Sele: l/s 2774

Rilascio amb: l/s 280

Tributo Calore: l/s 1462

Utilizzato Calore: l/s 595

Rilascio amb: l/s 62

Altri usi Calore: l/s 805

Firmato
Il Responsabile BILAM
Ing. Luciano Venditti