

Disponibilità idrica del giorno:

12 Agosto 2025

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2025		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2015-2024		Rapporto sulla media storica
<b>SELE-CALORE</b>	Prelievo l/s	3.255	Prelievo l/s	4.654	69,95%
<b>FORTORE</b>	Invaso mc	60.073.000	Invaso <sup>1</sup> mc	118.042.604	50,89%
	Prodotto l/s	1.624	Prodotto l/s	1.813	
<b>PERTUSILLO</b>	Invaso mc	46.480.000	Invaso <sup>1</sup> mc	79.221.348	58,67%
	Prodotto l/s	3.453	Prodotto l/s	3.319	
<b>SINNI</b>	Invaso mc	86.482.000	Invaso <sup>1</sup> mc	171.426.145	50,45%
	Prodotto l/s	3.573	Prodotto l/s	3.554	
<b>LOCONE</b>	Invaso mc	29.310.000	Invaso <sup>1</sup> mc	37.399.061	78,37%
	Prodotto l/s	748	Prodotto l/s	874	
<b>CONZA</b>	Invaso mc	19.668.910	Invaso <sup>2</sup> mc	23.810.369	82,61%
	Prodotto l/s	902	Prodotto <sup>4</sup> l/s	628	
<b>POZZI</b>	Prelievo <sup>3</sup> l/s	2.106	Prelievo l/s	2.375	88,68%
<b>TOTALE PRELIEVO</b>	<b>l/s</b>	<b>15.660</b>	<b>l/s</b>	<b>17.216</b>	<b>90,96%</b>

<sup>1</sup> Volume medio mensile su base dati anni 2015-2024

<sup>2</sup> Volume medio mensile su base dati anni 2015-2024

<sup>3</sup> Portata media mensile

<sup>4</sup> Portata media mensile anni 2018-2024

Tributo Sele: l/s 3026

Utilizzato Sele: l/s 2756

Rilascio amb: l/s 270

Tributo Calore: l/s 1452

Utilizzato Calore: l/s 499

Rilascio amb: l/s 90

Altri usi Calore: l/s 863

Firmato  
Il Responsabile BILAM  
Ing. Luciano Venditti