

Bollettino Giornaliero Pianificazione e Bilancio Idrico (PIBID)

Disponibilità idrica del giorno:

8 Settembre 2026

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2026		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2016-2025		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	3.650	Prelievo l/s	4.245	85,98%
FORTORE	Invaso mc	106.084.000	Invaso ¹ mc	94.312.672	112,48%
	Prodotto l/s	1.705	Prodotto l/s	1.638	
PERTUSILLO	Invaso mc	72.643.000	Invaso ¹ mc	61.471.803	118,17%
	Prodotto l/s	2.935	Prodotto l/s	3.225	
SINNI	Invaso mc	134.800.000	Invaso ¹ mc	132.804.323	101,50%
	Prodotto l/s	3.604	Prodotto l/s	3.403	
LOCONE	Invaso mc	38.817.000	Invaso ¹ mc	33.568.867	115,63%
	Prodotto l/s	839	Prodotto l/s	786	
CONZA	Invaso mc	20.159.610	Invaso ² mc	16.654.009	121,05%
	Prodotto l/s	812	Prodotto ⁴ l/s	595	
POZZI	Prelievo ³ l/s	1.944	Prelievo l/s	2.237	86,92%
TOTALE PRELIEVO	l/s	15.489	l/s	16.128	96,04%

¹ Volume medio mensile su base dati anni 2016-2025

² Volume medio mensile su base dati anni 2016-2025

³ Portata media mensile

⁴ Portata media mensile anni 2018-2025

Tributo Sele: l/s 3388

Tributo Calore: l/s 1839

Altri usi Calore: l/s 1117

Utilizzato Sele: l/s 3088

Utilizzato Calore: l/s 562

Rilascio amb: l/s 300

Rilascio amb: l/s 160

Firmato
Il Responsabile PIBID
Ing. Luciano Venditti