

Bollettino Giornaliero Pianificazione e Bilancio Idrico (PIBID)

Disponibilità idrica del giorno:

15 Settembre 2026

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2026		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2016-2025		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	3.607	Prelievo l/s	4.245	84,97%
FORTORE	Invaso mc	100.871.000	Invaso ¹ mc	94.312.672	106,95%
	Prodotto l/s	1.709	Prodotto l/s	1.638	
PERTUSILLO	Invaso mc	70.238.000	Invaso ¹ mc	61.471.803	114,26%
	Prodotto l/s	2.879	Prodotto l/s	3.225	
SINNI	Invaso mc	127.728.000	Invaso ¹ mc	132.804.323	96,18%
	Prodotto l/s	3.613	Prodotto l/s	3.403	
LOCONE	Invaso mc	38.070.000	Invaso ¹ mc	33.568.867	113,41%
	Prodotto l/s	839	Prodotto l/s	786	
CONZA	Invaso mc	18.515.765	Invaso ² mc	16.654.009	111,18%
	Prodotto l/s	803	Prodotto ⁴ l/s	595	
POZZI	Prelievo ³ l/s	2.012	Prelievo l/s	2.237	89,96%
TOTALE PRELIEVO	l/s	15.462	l/s	16.128	95,87%

¹ Volume medio mensile su base dati anni 2016-2025

² Volume medio mensile su base dati anni 2016-2025

³ Portata media mensile

⁴ Portata media mensile anni 2018-2025

Tributo Sele: l/s 3353

Tributo Calore: l/s 1793

Altri usi Calore: l/s 1086

Utilizzato Sele: l/s 3060

Utilizzato Calore: l/s 547

Rilascio amb: l/s 293

Rilascio amb: l/s 160

Firmato
Il Responsabile PIBID
Ing. Luciano Venditti